



ИНВ. № 383
ОАО „Сарэнергомаш“

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения", ОГРН: 1026403339456, Сведения о государственной регистрации: выдан Инспекцией МНС России по Октябрьскому району города Саратова от 27.07.2002

Адрес: 410008, РОССИЯ, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48, Фактический адрес: 410008, РОССИЯ, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48, Телефон: +7(845)2220123, Факс: +7(845)2220121, Адрес электронной почты: info@sarzem.ru

в лице Директора Кочегарова Николая Николаевича

заявляет, что Оборудование вспомогательное энергетическое 1 и 2 категории: подогреватели сетевой воды (ПСВ, ПСГ) и подогреватели низкого давления (ПН, ПНГ) с площадью поверхности теплообмена от 0,2 до 10 м², максимально допустимым рабочим давлением в корпусе от 0,05 до 0,1 МПа, вместимостью корпуса от 0,01 до 0,9 м³, рабочей средой в корпусе группы 2 (водяной пар), теплообменники (ОВ, ОГ, ОК, ПВ, ПГ, ПНГ) с площадью поверхности теплообмена от 1 до 2500 м² максимально допустимым рабочим давлением в корпусе от 0,1 до 6,3 МПа, вместимостью корпуса от 0,16 до 30 м³, рабочей средой во всех полостях группы 2 (вода), холодильники отбора проб (ХД) с площадью поверхности теплообмена от 0,44 до 10 м², максимальным допустимым давлением в змеевике от 0,05 до 25,5 МПа, вместимостью змеевика от 0,001 до 1,0 м³, рабочей средой в змеевике группы 2 (водяной пар)

изготовитель Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения", Адрес: 410008, РОССИЯ, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48, Фактический адрес: 410008, РОССИЯ, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48, ОГРН: 1026403339456, Телефон: +7(845)2220123, Факс: +7(845)2220121, Адрес электронной почты: info@sarzem.ru

Код ТН ВЭД 8419500000. Серийный выпуск. ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"; ТУ 3113-039-00210714-2015 "Оборудование вспомогательное энергетическое и запасные части к нему. Технические условия."

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 254.1-2/023-2015 от 14.07.2015, выданный Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB46 от 19.01.2011 до 19.01.2016, адрес: 443029, город Самара, улица Шверника, 15. Документы, являющиеся основанием для выдачи декларации согласно приложению № 1 на 2 листах

Дополнительная информация

Условия хранения – 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69. Полный (назначенный) срок службы 30 лет. Срок хранения до переконсервации 1 год.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.07.2020 включительно



Кочегаров Николай Николаевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.CC04.B.00022

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.07.2015