



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ИНВ. № 387
ОАО „Саратовгаз“

№ ТС RU C-RU.CC04.B.00043

Серия RU № 0256044

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГудСерт", Адрес: 124356, Россия, город Москва, город Зеленоград, проспект Панфиловский, дом 21, помещение 3, комната 10, Фактический адрес: 111123, Россия, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 44, Телефон: 7-(495)-201-48-16, Факс: 7-(495)-201-48-16, Адрес электронной почты: goodcertifikat@gmail.com, Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11CC04 выдан 23.10.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения", Адрес: 410008, РОССИЯ, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48, Фактический адрес: 410008, РОССИЯ, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48, ОГРН: 1026403339456, Сведения о государственной регистрации: выдан Инспекцией МЧС России по Октябрьскому району города Саратова от 27.07.2002, Телефон: +7(845)2220123, Факс: +7(845)2220121, Адрес электронной почты: info@sarzem.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения", Адрес: 410008, РОССИЯ, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48, Фактический адрес: 410008, РОССИЯ, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 48, ОГРН: 1026403339456, Телефон: +7(845)2220123, Факс: +7(845)2220121, Адрес электронной почты: info@sarzem.ru

ПРОДУКЦИЯ Оборудование вспомогательное энергетическое 3 и 4 категории: подогреватели сетевой воды (ПСВ, ПСГ) и подогреватели низкого давления (ПН, ПНГ) с площадью поверхности теплообмена от 0,2 до 2800 м², максимально допустимым рабочим давлением в корпусе от 0,1 до 2,5 МПа, вместимостью корпуса от 1,05 до 50,0 м³, рабочей средой в корпусе группы 2 (водяной пар).

Серийный выпуск.

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"; ТУ 3113-039-00210714-2015 "Оборудование вспомогательное энергетическое и запасные части к нему. Технические условия."

КОД ТН ВЭД ТС 8419500000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 254.4-2/023-2015 от 14.07.15, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB46 от 19.01.2011 до 19.01.2016, адрес: 443029, город Самара, улица Шверника, 15. Акта о результатах анализа состояния производства № 26/032 от 16.07.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения – 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69. Полный (назначенный) срок службы 30 лет. Срок хранения до переконсервации 1 год. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.07.2015 ПО 16.07.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Рязанова С.Н.
(инициалы, фамилия)

Кузнецова И.П.
(инициалы, фамилия)